



p. Xandua y.  
p. Jesion K. NA

## PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W OLEŚNIE

ul. Wielkie Przedmieście 7, 46-300 Olesno

sekr. tel. 34 358 26 84, fax 34 358 26 73

e-mail: psse.olesno@pis.gov.pl

http://www.psse.olesno.info.pl

Olesno 06 września 2017 r.

HK.4460.8.5.2017.DŚ

**Zakład Usług Komunalnych**  
**46-310 Gorzów Śląski**  
**ul. Wojska Polskiego 13A**


### Okresowa ocena jakości wody

Na podstawie § 19 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. (Dz. U. 2015r. poz. 1989) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz sprawozdań z badań próbek wody z dnia 07.08.2017r. nr 360/W/N/OK/17 (oprócz parametru pH), 361/W/N/OK/17 i z dnia 28.08.2017r. nr 425/W/N/OK/17 i 426/W/N/OK/17 pochodzącej z wodociągu sieciowego w Uszycach zarządzanego przez Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim, (protokół z dnia 03.04.2017r. i 10.04.2017r. nr HK.4460.6.1.2017.DŚ) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie stwierdza, że jakość wody w zakresie parametrów zbadanych organoleptycznie, fizykochemicznie i bakteriologicznie z w/w wodociągu sieciowego odpowiada wymaganiom jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W pobranej próbce wody w dniu 31.07.2017r. (nr sprawozdania 360/W/N/OK/17) w punkcie SUW - woda uzdatniona zaobserwowano

- niski poziom pH 6,1 (przy wartości dopuszczalnej 6,5-9,5).

Wartość pH wody nie ma bezpośredniego znaczenia dla konsumentów, jednak ma duże znaczenie w procesie uzdatniania wody. Kontrola pH wody wtłaczanej do sieci wodociągowej ma na celu zminimalizowanie korozji przewodów wodociągowych i instalacji wewnętrznej. Niespełnienie wymagań może spowodować wtórne zanieczyszczenie wody do picia i niekorzystnie wpływać na smak, zapach i wygląd wody.



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
Inspektor Sanitarny w Oleśnie

*Jolanta Bala*  
mgr inż. Jolanta Bala

**Sprawę prowadzi :**

Dawid Świdorski

Tel. 34 358 2684 (wew. 28)

**Załączniki (dla ZUK):**

1. Kserokopie protokołów z pobierania próbek wody nr HK.4460.8.5.2017.DŚ z dnia 31.07.2017r. i nr HK.4460.8.5.2017.MS z dnia 21.08.2017r.
2. Sprawozdania z badań wody nr 360/W/N/OK/17, 361/W/N/OK/17, 425/W/N/OK/17, 426/W/N/OK/17

**Otrzymuje:**

1. Adresat

**Do wiadomości:**

1. Burmistrz Gorzowa
2. a/a