



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W OLEŚNIE

ul. Wielkie Przedmieście 7, 46-300 Olesno

sekr. tel. 34 358 26 84, fax 34 358 26 73

e-mail: psse.olesno@pis.gov.pl

http://www.psse.olesno.info.pl

Olesno, dn. 02 stycznia 2020r.

HK.4460.7.6.2019.KW

**Zakład Usług Komunalnych
ul. Wojska Polskiego 13A
46-310 Gorzów Śląski**

Okresowa ocena jakości wody

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 59)
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1437 z późn. zm.);
- § 21 ust. 1 pkt 1 i § 22 ust. 1 pkt 1,3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r. poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie

po dokonaniu analizy przesłanych sprawozdań z badań próbek wody z dnia 10.12.2019r. nr 579851/19/TCH i z dnia 13.12.2019r. nr 579868/19/TCH pobranych w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu sieciowego w Gorzowie Śląskim, zarządzanego przez Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim

stwierdza

przydatność wody do spożycia w zakresie parametrów zbadanych organoleptycznie, fizykochemicznie i bakteriologicznie w w/w wodociągu sieciowym.

W dniu 28.11.2019r. Zakład Usług Komunalnych pobrał w ramach kontroli wewnętrznej 2 próbki wody do spożycia z sieci wodociągowej w Gorzowie Śląskim. Miejscami pobierania próbek były: Jastrzygowice – przepompownia wody i Pawłowice 7. Po dokonaniu analizy sprawozdań z badań wody stwierdzono, że w zakresie badanych parametrów woda dostarczana konsumentom spełnia wymagania określone w cytowanym wyżej rozporządzeniu.

Ponadto zakres badań wykonany w punkcie Pawłowice 7 w zakresie monitoringu przeglądowego nie obejmował parametru magnezu. W związku z obowiązkiem badania magnezu w wodzie zgodnie z załącznikiem nr 2B (Parametry grupy B) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r. poz. 2294), proszę o wykonanie tego oznaczenia w najbliższym z możliwych terminów a otrzymane sprawozdanie przesłać do PPIS w Oleśnie.

Otrzymuje:

1 Adresat

Do wiadomości:

1. Burmistrz Gorzowa Śląskiego, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski
2. a/a

Sprawę prowadzi:

Kamila Węglowska tel. 34 358 2684 (wew. 28)