




PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W OLEŚNIE

ul. Wielkie Przedmieście 7, 46-300 Olesno

sekr. tel. 34 358 26 84, fax 34 358 26 73

e-mail: psse.olesno@pis.gov.pl

http://www.psse.olesno.info.pl



Olesno, dn. 01 kwietnia 2020r.

HK.4460.6.1.2020.KW

**Zakład Usług Komunalnych
ul. Wojska Polskiego 13A
46-310 Gorzów Śląski**

Okresowa ocena jakości wody

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 59)
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1437 z późn. zm.);
- § 21 ust. 1 pkt 1 i § 22 ust. 1 pkt 1,3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r. poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie

po dokonaniu analizy przesłanego sprawozdania z badań próbki wody z dnia 16.03.2020r. nr 100395/20/TCH pobranych w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu sieciowego w Gołej zarządzanego przez Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim

stwierdza

przydatność wody do spożycia w zakresie parametrów zbadanych organoleptycznie, fizykochemicznie i bakteriologicznie w w/w wodociągu sieciowym.

W dniu 27.02.2020r. Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim pobrał w ramach kontroli wewnętrznej próbkę wody do spożycia z sieci wodociągowej w Gołej. Miejscem pobierania próbki były Zdziechowice 98.

Po dokonaniu analizy sprawozdania z badań próbki wody stwierdzono, że poziom pH na sieci jest prawidłowy (6,6), natomiast w badaniach przeprowadzonych w punkcie SUW zaobserwowano niską wartość parametru pH (6,3). W związku z powyższym aby woda dostarczana konsumentom spełniała wymagania określone w cytowanym wyżej rozporządzeniu należy na stacji uzdatniania wody utrzymywać poziom pH w granicach 6,5 – 9,5.

Po przeprowadzonych badaniach wody pobranej w punkcie: Zdziechowice 98 stwierdzono niski poziom magnezu – 1,1 mg/l. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r. poz. 2294) zalecana wartość magnezu w wodzie do spożycia powinna znajdować się w przedziale 7-125 mg/l. Ponieważ poziom magnezu poniżej dopuszczalnej wartości nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzkiego nie ma obowiązku uzupełniania jego minimalnej zawartości przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne.

Otrzymuje:

1. Adresat

Do wiadomości:

1. Burmistrz Gorzowa, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski
2. a/a

Sprawę prowadzi:

Kamila Węglowska - tel. 34 358 2684 (wew. 28)

PAŃSTWOWY POWIATOWY
Inspektor Sanitarny w Oleśnie
mgr inż. Izabela Pietrzak