



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W OLEŚNIE

ul. Wielkie Przedmieście 7, 46-300 Olesno

sekr. tel. 34 358 26 84, fax 34 358 26 73

e-mail: psse.olesno@pis.gov.pl

http://www.psse.olesno.info.pl

Olesno, dn. 07 maja 2020r.

HK.4460.8.1.2020.KW

**Zakład Usług Komunalnych
ul. Wojska Polskiego 13A
46-310 Gorzów Śląski**

Okresowa ocena jakości wody

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 59 z późn. zm.)
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1437 z późn. zm.);
- § 21 ust. 1 pkt 1 i § 22 ust. 1 pkt 1,3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r. poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie

po dokonaniu analizy przesłanych sprawozdań z badań próbek wody z dnia 11.03.2020r. nr 100373/20/TCH (oprócz parametru pH) pobranych w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu sieciowego w Uszycach zarządzanego przez Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim

stwierdza

przydatność wody do spożycia w zakresie parametrów zbadanych organoleptycznie, fizykochemicznie i bakteriologicznie w w/w wodociągu sieciowym.

W dniu 27.02.2020r. Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim pobrał w ramach kontroli wewnętrznej próbkę wody z wodociągu sieciowego w Uszycach. Miejscem pobierania próbki były Uszyce 119, gdzie stwierdzono niski poziom pH (6,4). W dniu 06.04.2020r. Zakład Usług Komunalnych pobrał dodatkową próbkę wody do badań w punkcie SUW (woda uzdatniona) gdzie wartość parametru pH wynosiła 6,6.

W związku z powyższym po dokonaniu analizy sprawozdań z badań wody stwierdzono, że w zakresie badanych parametrów woda dostarczana konsumentom spełnia wymagania określone w cytowanym wyżej rozporządzeniu.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
Inspektor Sanitarny w Oleśnie
Izabela Pietrzak
mgr inż. Izabela Pietrzak

Otrzymuje:

① Adresat

Do wiadomości:

1. Burmistrz Gorzowa, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski
2. a/a

Sprawę prowadzi:

Kamila Węglowska - tel. 34 358 2684 (wew. 28)