




PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W OLEŚNIE

ul. Wielkie Przedmieście 7, 46-300 Olesno
sekr. tel. 034 358 26 84, fax 034 358 26 73
e-mail: psse.olesno@pis.gov.pl http://www.psse.olesno.info.pl



Olesno, dnia 08 czerwca 2020r.

HK.4460.13.4.2020.KW

**Burmistrz Gorzowa Śląskiego
ul. Wojska Polskiego 15
46-310 Gorzów Śląski**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie na podstawie sprawozdań z badań próbek wody nr 136/W/N/OK/20 i nr 137/W/N/OK/20 z dnia 22.05.2020r. pobranych w dniu 18.05.2020r. przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku z wodociągu sieciowego w Krzywiźnie w punktach Kobyla Góra 3 (kuchnia-zlewozmywak) i Pakoszków 1A (kuchnia-zlewozmywak) stwierdza, że woda w/w wodociągu odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. Nr 2294). Zakres badań obejmował oznaczenia fizykochemiczne i mikrobiologiczne w zakresie: *mętność, barwa, zapach, smak, odczyn, przewodność elektryczna, azotany, azotyny, żelazo, mangan, chlor wolny, bakterie grupy coli, bakterie Escherichia coli, enterokoki, ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C po 72 h inkubacji*

PAŃSTWOWY POWIATOWY
Inspektor Sanitarny w Oleśnie
I. Pietrzak
mgr inż. Izabela Pietrzak

Otrzymuje:

1. Adresat

Do wiadomości:

1. Zakład Usług Komunalnych, ul. Wojska Polskiego 13A, 46-310 Gorzów Śląski
2. a/a

Sprawę prowadzi:

Kamila Węglowska - tel. 34 358 26 84 wew. 28

wiepodlega