



Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu

ul. Mickiewicza 1, 45-367 Opole
Dział Laboratoryjny – Oddział Laboratoryjny w Kluczborku
ul. Jagiellońska 8, 46-200 Kluczbork
tel./fax (77) 44-72-004 e-mail: labkluczbork@wsseopole.pl



AB 519

Sprawozdanie nr 101/W/S/OK/22 z badań próbki wody

ZLECENIODAWCA

EQM Wojciech Urbaniak
ul. Gen. Andersa 6/6
98-200 Sieradz

DOKUMENT

Zlecenie OK.9052.4.12.2022.BK
z dnia 30.03.2022 r.

Informacje pochodzące od Zleceniodawcy	RODZAJ PRÓBKII	Woda do spożycia przez ludzi		
	POCHODZENIE PRÓBKII	Wodociąg publiczny, Kozłowice 15		
	PRÓBKOBIORCA	Zleceniodawca		
	METODA POBRANIA PRÓBKII	Instruktaż Laboratorium WSSE Opole		
	POWÓD POBRANIA	Ocena zgodności w obszarze regulowanym prawem		
	PRÓBKA POBRANA	30.03.2022 r., godz. 11:50		
STAN PRÓBKII W CHWILI PRZYJĘCIA		Nie budzi zastrzeżeń, przyjęta do realizacji	PRÓBKA DOSTARCZONA	30.03.2022 r., godz. 12:15
BADANIA ROZPOCZĘTO		30.03.2022 r.	BADANIA ZAKOŃCZONO	01.04.2022 r.
KOD PRÓBKII		283	NUMER SPRAWY: OK.9052.4.12.2022.BK	

WYNIKI BADAŃ

BADANE PARAMETRY	JEDNOSTKA	METODA BADAŃ	WYNIK BADAŃ	WARTOŚĆ PARAMETRYCZNA ¹⁾
Bakterie grupy coli ^{AE}	jtk/100 ml	PN-EN ISO 9308-1: 2014-12+A1: 2017-04 Metoda filtracji membranowej	0	0
Escherichia coli ^{AE}	jtk/100 ml	PN-EN ISO 9308-1: 2014-12+A1: 2017-04 Metoda filtracji membranowej	0	0
Enterokoki (paciorkowce kalowe) ^{AE}	jtk/100 ml	PN-EN ISO 7899-2:2004 Metoda filtracji membranowej	0	0

Sprawozdanie zawiera wyniki parametrów/cech badanych akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacji, nr akredytacji AB 519.
^{AE} parametr/cecha badana akredytowany w ramach zakresu elastycznego

1/ Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. – Dz.U. z 2017 r. poz. 2294

jtk – jednostki tworzące kolonie
Data sporządzenia sprawozdania: 01.04.2022 r.

Informacje dodatkowe:

1. Wyniki badania odnoszą się tylko i wyłącznie do otrzymanej i badanej próbki.
2. Bez pisemnej zgody Laboratorium, sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.
3. W przypadku dostarczenia próbek przez Zleceniodawcę, Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie i transport próbek.
4. W przypadku pobrania i dostarczenia próbek przez Zleceniodawcę, Laboratorium oświadcza, że wszystkie informacje zamieszczone w opisie sprawozdania uzyskane zostały na podstawie informacji Zleceniodawcy. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność tego opisu.
5. Zleceniodawcy przysługuje prawo reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badań.

Niniejsze sprawozdanie sporządzono w 2 egz. z czego 1 otrzymuje Zleceniodawca, a 1 pozostaje w laboratorium.

OPRACOWAŁ:

Starszy asystent

Magdalena Bachrij

01.04.2022

AUTORYZOWAŁ:

KIEROWNIK
Oddziału Laboratoryjnego

mgr inż. Beata Kołodziej


01.04.2022

Koniec sprawozdania nr 101/W/S/OK/22



Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu

ul. Mickiewicza 1, 45-367 Opole
Dział Laboratoryjny – Oddział Laboratoryjny w Kluczborku
ul. Jagiellońska 8, 46-200 Kluczbork
tel./fax (77) 44-72-004 e-mail: labkluczbork@wsseopole.pl



AB 519

Sprawozdanie nr 102/W/S/OK/22 z badań próbki wody

ZLECENIODAWCA

EQM Wojciech Urbaniak
ul. Gen. Andersa 6/6
98-200 Sieradz

DOKUMENT

Zlecenie OK.9052.4.12.2022.BK
z dnia 30.03.2022 r.

Informacje pochodzące od Zleceniodawcy	RODZAJ PRÓBKII	Woda do spożycia przez ludzi	
	POCHODZENIE PRÓBKII	Wodociąg publiczny, Pawłowice 92	
	PRÓBKOBIORCA	Zleceniodawca	
	METODA POBRANIA PRÓBKII	Instruktaż Laboratorium WSSE Opole	
	POWÓD POBRANIA	Ocena zgodności w obszarze regulowanym prawem	
	PRÓBKKA POBRANA	30.03.2022 r., godz. 11:45	
STAN PRÓBKII W CHWILI PRZYJĘCIA	Nie budzi zastrzeżeń, przyjęta do realizacji	PRÓBKKA DOSTARCZONA	30.03.2022 r., godz. 12:15
BADANIA ROZPOCZĘTO	30.03.2022 r.	BADANIA ZAKOŃCZONO	01.04.2022 r.
KOD PRÓBKII	284	NUMER SPRAWY: OK.9052.4.12.2022.BK	

WYNIKI BADAŃ

BADANE PARAMETRY	JEDNOSTKA	METODA BADAŃ	WYNIK BADAŃIA	WARTOŚĆ PARAMETRYCZNA ¹⁾
Bakterie grupy coli ^{AE}	jtk/100 ml	PN-EN ISO 9308-1: 2014-12+A1: 2017-04 Metoda filtracji membranowej	0	0
Escherichia coli ^{AE}	jtk/100 ml	PN-EN ISO 9308-1: 2014-12+A1: 2017-04 Metoda filtracji membranowej	0	0
Enterokoki (paciorkowce kałowe) ^{AE}	jtk/100 ml	PN-EN ISO 7899-2:2004 Metoda filtracji membranowej	0	0

Sprawozdanie zawiera wyniki parametrów/cech badanych akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacji, nr akredytacji AB 519.
^{AE} parametr/cecha badana akredytowany w ramach zakresu elastycznego

1/ Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. – Dz.U. z 2017 r. poz. 2294

jtk – jednostki tworzące kolonie
Data sporządzenia sprawozdania: 01.04.2022 r.

Informacje dodatkowe:

1. Wyniki badania odnoszą się tylko i wyłącznie do otrzymanej i badanej próbki.
2. Bez pisemnej zgody Laboratorium, sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.
3. W przypadku dostarczenia próbek przez Zleceniodawcę, Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie i transport próbek.
4. W przypadku pobrania i dostarczenia próbek przez Zleceniodawcę, Laboratorium oświadcza, że wszystkie informacje zamieszczone w opisie sprawozdania uzyskane zostały na podstawie informacji Zleceniodawcy. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność tego opisu.
5. Zleceniodawcy przysługuje prawo reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badań.

Niniejsze sprawozdanie sporządzono w 2 egz. z czego 1 otrzymuje Zleceniodawca, a 1 pozostaje w laboratorium.

OPRACOWAŁ:

Starszy asystent

Magdalena Bachrij

01.04.2022

AUTORYZOWAŁ:

KIEROWNIK
Oddziału Laboratoryjnego

mgr inż. Beata Kołodziej

01.04.2022

Koniec sprawozdania nr 102/W/S/OK/22

Faktura VAT numer 1174/K/HK/2022	2022/03/30 Data wystawienia	2022/03/30 data sprzedaży
ORYGINAŁ / KOPIA / DUPLIKAT	Płatność Gotówka	Termin 2022/03/30
Sprzedawca: Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Opolu Oddział Laboratoryjny w Kluczborku ul. Mickiewicza 1 45-367 Opole NIP 754-11-37-056 Konto 12 1010 1401 0062 9122 3100 0000 Bank NBP ODDZIAŁ OKRĘGOWY OPOLE	Nabywca: Wojciech Urbaniak EQM ul. Gen. Andersa 6/6 98-200 Sieradz NIP 827-230-81-76	

Lp	Nazwa	SWW/PKWiu	Vat	jm	Cena netto	Ilość	W. netto	W. brutto
1	Badanie wody -Kody próbek:283-284	-	23%	szt.	248,36	1,00	248,36	305,48
					Wart. VAT	Netto	Brutto	
Razem					57,12	248,36	305,48	
W tym					23%	57,12	248,36	305,48
					7%	0,00	0,00	0,00
					0%	0,00	0,00	0,00
					zw	0,00	0,00	0,00
					NP	0,00	0,00	0,00

Razem do zapłaty: 305,48

Słownie: trzysta pięć złotych czterdzieści osiem groszy

**Wojewódzka Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu**
ul. Mickiewicza 1
Oddział Laboratoryjny w Kluczborku
46-200 Kluczbork, ul. Jagiellońska 8
tel. 77 44 72 004, 77 44 72 006
NIP 754-11-37-056

Starszy Technik

Katarzyna Staszewska

Osoba upoważniona
do wystawienia faktury