



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W OLEŚNIE

ul. Wielkie Przedmieście 7, 46-300 Olesno

sekr. tel. 34 358 26 73

e-mail: psse.olesno@sanepid.gov.pl

<https://www.gov.pl/web/psse-olesno>

Olesno, dn. 16 lutego 2024r.

HK.90820.6.6.2023.AK

**Zakład Usług Komunalnych
w Gorzowie Śląskim sp. z o.o.
ul. Towarowa 4
46-310 Gorzów Śląski**

Okresowa ocena jakości wody

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 338 ze zm.)
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 537 ze zm.);
- § 21 ust. 1 pkt 1 i § 22 ust. 1 pkt 1,3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r. poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie

po dokonaniu analizy przesłanych sprawozdań z badań próbek wody z dnia 29.11.2023r. o nr Ł/0/02/2023/2087/FM/11 (oprócz parametru pH), nr Ł/0/02/2023/2087/FM/12 (oprócz parametru pH) oraz nr Ł/0/02/2023/FM/14 (oprócz parametru pH) pobranych w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu sieciowego w Gołej zarządzanego przez Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim sp. z o.o.

stwierdza

przydatność wody do spożycia w zakresie parametrów zbadanych organoleptycznie, fizykochemicznie i bakteriologicznie w w/w wodociągu sieciowym.

W dniu 24.11.2023r. Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim sp. z o.o. pobrał w ramach kontroli wewnętrznej próbki wody z wodociągu sieciowego w Gołej. Miejscami pobierania próbek były: SUW- woda uzdatniona, Uszyce 18/19, Zdziechowice 98, gdzie stwierdzono niski poziom pH wynoszący odpowiednio 5,8; 5,6 oraz 5,6. Ponadto pobrano dwie próbki wody surowej.

W dniu 12.01.2024r. Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim sp. z o.o. pobrał ponownie do badań próbki wody z w/w trzech punktów, które wykazały wartości pH na dopuszczalnym poziomie 6,5 tylko w dwóch punktach: Zdziechowice 98 oraz Uszyce 18,19 (sprawozdania o nr 9/W/S/OK/24 oraz 10/W/S/OK/24). Natomiast wynik otrzymany z punktu SUW- woda uzdatniona wykazał nadal niski poziom pH wynoszący 6,3 (nr sprawozdania 8/W/S/OK/24). Z tego względu w w/w punkcie powtórzono po raz kolejny badanie próbki wody w dniu 29.01.2024r, a otrzymane wyniki wykazały poziom pH na poziomie 7,3 (nr sprawozdania 25/W/S/OK/24).

Po dokonaniu analizy sprawozdań z badań próbek wody stwierdzono, że w zakresie badanych parametrów woda dostarczana konsumentom spełnia wymagania określone w cytowanym wyżej rozporządzeniu.



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W OLEŚNIE

ul. Wielkie Przedmieście 7, 46-300 Olesno

sekr. tel. 34 358 26 73

e-mail: psse.olesno@sanepid.gov.pl

<https://www.gov.pl/web/psse-olesno>

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie informuje, że sprawozdania z badań wody sporządzone w dniu 29.11.2023r., dostarczone zostały dopiero w dniu 22.12.2023r.

Zgodnie z § 6 pkt 9 ppkt b Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. (Dz.U.2017 poz. 2294) w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi w przypadku przekroczenia wartości parametrycznych zarządca lub właściciel ujęcia wodociągowego ma obowiązek przekazania sprawozdań z badań wody w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia sporządzenia sprawozdania.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie prosi o przestrzeganie w/w paragrafu i terminowe przesyłanie sprawozdań.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
Inspektor Sanitarny w Oleśnie

mgr inż. Izabela Pietrzak

Otrzymuje:

1. Adresat
2. a/a

Sporządziła:

Agnieszka Kapala - tel. 34 358 26 73 (wew. 28)