



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W OLEŚNIE

ul. Wielkie Przedmieście 7, 46-300 Olesno

sekr. tel. 34 358 26 73

e-mail: psse.olesno@sanepid.gov.pl

<https://www.gov.pl/web/psse-olesno>

Olesno, dn. 16 lutego 2024r.

HK.90820.8.10.2023.AK

**Zakład Usług Komunalnych
w Gorzowie Śląskim sp. z o. o.
ul. Towarowa 4
46-310 Gorzów Śląski**

Okresowa ocena jakości wody

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 338 ze zmianami);
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 537 ze zmianami);
- § 21 ust. 1 pkt 1 i § 22 ust. 1 pkt 1,3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r. poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie

po dokonaniu analizy przesłanych sprawozdań z badań próbek wody z dnia 29.11.2023r. o nr Ł/0/02/2023/2087/FM/13 (oprócz parametru pH) oraz Ł/0/02/2023/2087/FM/15 pobranych w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu sieciowego w Uszycach zarządzanego przez Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim sp. z o. o.

stwierdza

przydatność wody do spożycia w zakresie parametrów zbadanych organoleptycznie, fizykochemicznie i bakteriologicznie w w/w wodociągu sieciowym.

W dniu 24.11.2023r. Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim sp. z o.o. pobrał w ramach kontroli wewnętrznej próbki wody z wodociągu sieciowego w Uszycach. Miejscami poboru próbek były: SUW woda uzdatniona, gdzie stwierdzono niski poziom pH, wynoszący 6,0 oraz Uszyce 119. Ponadto pobrano dwie próbki wody surowej.

W dniu 12.01.2024r. Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim sp. z o.o. pobrał ponownie próbki wody z w/w punktów do badań w zakresie pH i otrzymano wynik wartości pH na dopuszczalnym poziomie, wynoszący odpowiednio 6,8 w punkcie SUW woda uzdatniona (nr sprawozdania 11/W/S/OK/24) oraz 6,9 w punkcie Uszyce 119 (nr sprawozdania 12/W/S/OK/24).

Po dokonaniu analizy sprawozdań z badań próbek wody stwierdzono, że w zakresie badanych parametrów woda dostarczana konsumentom spełnia wymagania określone w cytowanym wyżej rozporządzeniu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie informuje, że sprawozdania z badań wody sporządzone w dniu 29.11.2023r., dostarczone zostały dopiero w dniu 22.12.2023r.



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W OLEŚNIE

ul. Wielkie Przedmieście 7, 46-300 Olesno

sekr. tel. 34 358 26 73

e-mail: psse.olesno@sanepid.gov.pl

https://www.gov.pl/web/psse-olesno

Zgodnie z § 6 pkt 9 ppkt b Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. (Dz.U.2017 poz. 2294) w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi w przypadku przekroczenia wartości parametrycznych zarządca lub właściciel ujęcia wodociągowego ma obowiązek przekazania sprawozdań z badań wody w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia sporządzenia sprawozdania.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie prosi o przestrzeganie w/w paragrafu i terminowe przesyłanie sprawozdań.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
Inspektor Sanitarny w Oleśnie

mgr inż. Izabela Pietrzak

Otrzymaie:

1. Adresat
2. a/a

Sporządziła:

Agnieszka Kapala - tel. 34 358 2673 (wew. 28)

Nony