



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W OLEŚNIE

ul. Wielkie Przedmieście 7, 46-300 Olesno

sekr. tel. 34 358 26 84, fax 34 358 26 73

e-mail: psse.olesno@pis.gov.pl <http://www.psse.olesno.info.pl>

Gorzów Śląski

HK.4460.8.2.2019.KW

Wpłynęło dnia	02.05.2019
L. dz.	1054
podpis	

Olesno, 26 kwietnia 2019r.

**Zakład Usług Komunalnych
ul. Wojska Polskiego 13A
46-310 Gorzów Śląski**

Okresowa ocena jakości wody

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 59);
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1152 z późn. zm.);
- § 21 ust. 1 pkt 1 i § 22 ust. 1 pkt 1, 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r. poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie

po dokonaniu analizy sprawozdania z badań laboratoryjnych próbki wody z dnia 12.04.2019r. nr 132/W/N/OK/19 pobranej w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody z wodociągu sieciowego w Uszycach, zarządzanego przez Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim

stwierdza

przydatność wody do spożycia w zakresie parametrów zbadanych organoleptycznie, fizykochemicznie i bakteriologicznie w w/w wodociągu sieciowym.

W dniu 08.04.2019r. pobrano do badań jedną próbkę wody z wodociągu sieciowego w Uszycach, gdzie miejscem pobierania próbki były: Uszyce 119 oraz jedną próbkę wody z punktu: SUW (woda uzdatniona). Po dokonaniu analizy sprawozdania z badań próbki wody stwierdzono, że poziom pH na sieci jest prawidłowy (6,7), natomiast w badaniach przeprowadzonych w dniu 15.04.2019r. w punkcie SUW zaobserwowano niską wartość parametru pH (6,2). W związku z powyższym aby woda dostarczana konsumentom spełniała wymagania określone w cytowanym wyżej rozporządzeniu należy na stacji uzdatniania wody utrzymywać poziom pH w granicach 6,5 – 9,5

PAŃSTWOWY POWIATOWY
Inspektor Sanitarny w Oleśnie

mgr inż. Izabela Pietrzak

Załączniki:(dla ZUK w Gorzowie)

1. Kserokopia protokołów z pobierania próbek wody nr HK.4460.8.2.2019.KW z dn. 08.04.2019r. i 15.04.2019r.
2. Kserokopie sprawozdań z badań wody nr 131/W/N/OK/19, nr 132/W/N/OK/19 i nr 145/W/N/OK/19

Otrzymuje:

1. Adresat

Do wiadomości:

1. Burmistrz Gorzowa Śląskiego, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski
2. a/a

Sprawę prowadzi:

Kamila Węglowska, Tel. 34 358 2684 (wew. 28)